



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail:
ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail:
ugpn.yaroslavl@rambler.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Пролетарская, д.30, т./ф.2-27-22
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписание №32/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей
детско-юношеской спортивной школы «Старт»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы)

в лице директора Новиковой Ольги Алексеевны

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«10.03.2015г.-20.03. 2015г. проведена плановая выездная проверка заместителем главного государственного инспектора Тутаевского района по пожарному надзору Барановым Вячеславом Владимировичем и государственным инспектором Тутаевского района по пожарному надзору Лобановой Наталией Геннадьевной Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы «Старт»

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного

по адресу: г.Тутаев, ул.Комсомольская, д.78

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директор МОУ ДОД ДЮСШ «Старт» Новикова Ольга Алексеевна , заместитель МОУ ДОД ДЮСШ «Старт» Ткачева Наталья Владимировна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ П ре дп ис ан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В помещении мастерской эксплуатируется поврежденная электророзетка. В помещении мастерской демонтировать поврежденную электророзетка.	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390) п.42642. Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	01.08.2015г.	
2.	Электросветильники в помещениях тренажерного	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. по-	01.08.2015г.	

	зала, тренерской и тамбура сауны, столовой не оборудованы защитными плафонами. Оборудовать электросветильники в помещении тренажерного зала, тренерской и тамбура сауны, столовой защитными плафонами.	становлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390) п.42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;		
3	В месте прохождения труб отопления водоснабжения, вентиляции через кирпичные перегородки в помещениях электрощитовой, снарядной, медицинского кабинета и столовой образовавшиеся отверстия не заделаны негорючими материалами. В месте прохождения труб отопления водоснабжения, вентиляции через кирпичные перегородки в помещениях электрощитовой, снарядной, медицинского кабинета и столовой образовавшиеся отверстия заделать негорючими материалами.	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390) п.22 Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.).	01.08.2015г.	
4.	В помещении вентиляционной хранятся посторонние сгораемые предметы. Из помещения вентиляционной убрать посторонние сгораемые предметы.	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390) п.23 На объектах запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;	01.08.2015г.	
5.	В тренажерном зале потолок отделан пенополистирольной плиткой. В тренажерном зале с потолка демонтировать пенополистирольную плитку.	(ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.83, ч.7 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях Пожарной безопасности» Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и	01.08.2015г.	

		29 приложения к настоящему Федеральному закону. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)		
6.	Отсутствуют двери отделяющие коридор от тамбура лестничной клетки ведущей на второй этаж. Установить двери в дверном проеме отделяющие коридор от тамбура лестничной клетки ведущей на второй этаж.	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г №390) 23. На объектах запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	01.08.2015г.	
7.	Отсутствует вывод сигнала системы автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны. Выполнить вывод сигнала системы автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны.	(ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.83, ч.7 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях Пожарной безопасности»)). Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ с 13 июля 2014 года часть 7 статьи 83 будет дополнена словами: ", а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации". 7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения.	01.08.2015г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) и домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора
Тутаевского района
по пожарному надзору

«20» марта 2015г.

государственный инспектор
Тутаевского района
по пожарному надзору

«20» марта 2015г.

Предписание для исполнения получил.



(подпись)
«20» марта 2015 г.



(подпись)

В.В.Баранов



(подпись)

Н.Г.Лобанова

директор МОУ ДОД ДЮСШ «Старт»
Новикова Ольга Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы)